



**Comunicação de Incumprimentos Verificados na Vigilância Sanitária
ULS Trás-os-Montes de Alto Douro – Unidade de Saúde Pública
Suspensão de Abastecimento de Água Para Consumo Humano**

No cumprimento do artigo 24º do Decreto-Lei 69/2023 de 21 de agosto, a Câmara Municipal de Montalegre, na qualidade de Entidade Gestora da zona de abastecimento abaixo identificada, informa que, a distribuição de água para consumo humano está temporariamente suspensa por determinação da Autoridade de Saúde.

Identificação da Situação de Incumprimento:

Zona de abastecimento	Xertelo
Relatório de Ensaio/Amostra N.º	2603164
Data da colheita	26/05/2026

Parâmetro	Resultado
Pesquisa e quantificação de coliformes totais	110
Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens	1

Causas

Não identificadas

Medidas Corretivas

- 1- Limpeza e desinfeção do reservatório
- 2- Fornecimento de água ao sistema de abastecimento assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Salto através de autotanques, água com origem na zona de abastecimento de Salto.
- 3- Reforço da desinfeção.

Recomendações Emitidas pela Autoridade de Saúde

Não foram emitidas recomendações