



Comunicação de Incumprimentos Verificados na Vigilância Sanitária
ULS Trás-os-Montes de Alto Douro – Unidade de Saúde Pública
Suspensão de Abastecimento de Água Para Consumo Humano

No cumprimento do artigo 24º do Decreto-Lei 69/2023 de 21 de agosto, a Câmara Municipal de Montalegre, na qualidade de Entidade Gestora da zona de abastecimento abaixo identificada, informa que, a distribuição de água para consumo humano está temporariamente suspensa por determinação da Autoridade de Saúde.

Identificação da Situação de Incumprimento:

Zona de abastecimento	Friães
Relatório de Ensaio/Amostra n.º	2605020
Data da colheita	17/08/2026
Ponto de Amostragem	Fontanário Rua do Manco

Parâmetro	Resultado	Valor Paramétrico
Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes	52 NMP/100 mL	0 N/100 mL
Pesquisa e Quantificação de Enterococos	57 UFC /100 mL	0 UFC/ 100 mL

Causas prováveis

Escassa utilização do fontanário público
--

Medidas Corretivas

1- Limpeza e desinfecção do reservatório
2- Fornecimento de água ao sistema de abastecimento assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Montalegre através de autotanques, água com origem na zona de abastecimento de Montalegre.
3- Reforço da desinfecção.

Recomendações Emitidas pela Autoridade de Saúde

Não foram emitidas recomendações
