



**Comunicação de Incumprimentos Verificados na Vigilância Sanitária
ULS Trás-os-Montes de Alto Douro – Unidade de Saúde Pública
Suspensão de Abastecimento de Água Para Consumo Humano**

No cumprimento do artigo 24º do Decreto-Lei 69/2023 de 21 de agosto, a Câmara Municipal de Montalegre, na qualidade de Entidade Gestora da zona de abastecimento abaixo identificada, informa que, a distribuição de água para consumo humano está temporariamente suspensa por determinação da Autoridade de Saúde.

Identificação da Situação de Incumprimento:

Zona de abastecimento	Salto
Relatório de Ensaio/Amostra n.º	2605152
Data da colheita	24/08/2026
Ponto de Amostragem	Extensão de Saúde de Salto

Parâmetro	Resultado	Valor Paramétrico
Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes	240 NMP/100 ml	0 N/100 ml
Pesquisa e Quantificação de E. coli	3 NMP/100ml	0 N/100 ml
Pesquisa e Quantificação de Enterococos	1 UFC/100ml	0 UFC/100ml
Pesquisa e Quantificação de Clostridium perfringens	2 UFC/100ml	0 UFC/100 ml

Causas prováveis

Falta de limpeza da rede predial

Medidas Corretivas

- 1- Limpeza e desinfecção do reservatório
- 2- Fornecimento de água ao sistema de abastecimento assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Salto através de autotanques, água com origem na zona de abastecimento de Montalegre.
- 3- Reforço da desinfecção.

Recomendações Emitidas pela Autoridade de Saúde

Não foram emitidas recomendações