Comunicação de Incumprimentos Verificados na Vigilância Sanitária
ULS Trás-os-Montes de Alto Douro – Unidade de Saúde Pública
Suspensão de Abastecimento de Água Para Consumo Humano

No cumprimento do artigo 24º do Decreto-Lei 69/2023 de 21 de agosto, a Câmara Municipal de Montalegre, na qualidade de Entidade Gestora da zona de abastecimento abaixo identificada, informa que, a distribuição de água para consumo humano está temporariamente suspensa por determinação da Autoridade de Saúde.

Identificação da Situação de Incumprimento:

Zona de abastecimento	**Caniço**
Relatório de Ensaio/Amostra n.º	**2607266**
Data da colheita	**23/11/2026**
Ponto de Amostragem	**Rua dos Casais, 3**

Parâmetro	Resultado	Valor Paramétrico
Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes	14 NMP/100 ml	0 N/100 ml
Pesquisa e Quantificação de E. coli	2 NMP/100 ml	0 N/100 ml
Pesquisa e quantificação de Enterococos	1 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

Causas prováveis

Falta de Limpeza da rede predial

Medidas Corretivas

1- Limpeza e desinfeção do reservatório

2- Fornecimento de água ao sistema de abastecimento assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Salto através de autotanques, água com origem na zona de abastecimento de Salto.

3- Reforço da desinfeção.

Recomendações Emitidas pela Autoridade de Saúde

Não foram emitidas recomendações